



PORMENOR TIPO DA LIGAÇÃO DAS BOCAS DE INCÊNDIO/REGA




(*) Caso o ramal se encontre instalado na faixa de rodagem, a tubagem deverá ser envolvida em betão, conforme pormenor de vala tipo.

BOCA DE INCÊNDIO PARA PASSEIO - MODELO EUROPA PORTO



NOTA : O ramal de ligação de boca de incêndio deve ser executado conforme pormenor "Ramal Domiciliário", à exceção da cabeça móvel.

		REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	ALTEROU	CONFIRMOU
NOME DO DESENHO:						
BOCA DE INCÊNDIO						
ESPECIALIDADE:		SUB-ESPECIALIDADE:		DATA:		
HIDRÁULICA		ABASTECIMENTO DE ÁGUA		23 . JANEIRO . 2019		
DESENHADOR:		PROJETISTA:		CÓDIGO DESENHO:		REVISÃO:
JOSÉ ANTÓNIO		GRACIELA PEREIRA / TIAGO GERALDES		PE . PT . AA . 04		00
COORDENADOR DE OBRAS E PROJETOS:		DIRETOR DE ENGENHARIA:		ESCALA:		FOLHA:
LUÍS TEIXEIRA		DIOGO MOTA		S/Escala		1/1